


# Jakob Schothans


**Van:** Erik Dolman <dolmane@soundforceone.nl>  
**Verzonden:** maandag 21 januari 2019 12:02  
**Aan:** Jakob Schothans  
**Onderwerp:** Re: Landsherenlaan Deventer

Dag Jakob,

Aanvullend op de vorige mail is het verder ook zo dat een minimale schermhoogte van 2,8 meter nodig is om op de eerste verdieping aan de 50 dB(A) grenswaarde uit het Activiteitenbesluit te voldoen. Onderstaand overzicht geeft de resultaten weer bij een scherm van 2,8 meter.



Tevens is hieronder weergegeven wat de resultaten zijn bij een scherm van 2,7 meter. Aan de zuidzijde van het blok A vindt dan nog een overschrijding plaats.



Met vriendelijke groet,

ing. Erik Dolman  
Adviseur / Directeur

SoundForceOne BV