

**From:**  
**Date:** 22 Sep 2021 23:56:19 +0200  
**To:** "Gemeente Heemstede" <Gemeente@heemstede.nl>  
**Subject:** Zienwijzen Herenboeren (juiste versie)  
**Attachments:** BP met tunnelkassen.jpg

Gaarne de abusievelijk verstuurde incomplete versie negeren. Dank u.

**From:**  
**Sent:** Wednesday, September 22, 2021 11:49 PM  
**To:** [Gemeente Heemstede](mailto:Gemeente@heemstede.nl)  
**Subject:** Zienwijzen Herenboeren  
Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning:

- In de vergunning staat vermeld dat de tunnelkassen maximaal 3 meter hoog worden. Dit is onjuist, bijlage 6 (op gemeentelijke website) geeft aan dat de tunnelkas 3.9 meter hoog wordt. Dit is niet in overeenstemming met elkaar en moet dus aangepast worden.
- De tunnelkassen worden 75 meter lang. Zie bijgevoegde afbeelding. Ze mogen echter niet op bestemming "Leiding-Gas" staan. Door de lengte van 75 meter staan de kassen aan de zuidzijde op de waterkering. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft dit niet opgemerkt en dus ook niet beoordeeld. De kassen worden geborgd tegen omwaaien door zware grondankers, die in de waterkering worden geslagen. Door wind en storm kunnen deze grondankers gaan wrikken, wat gaat leiden tot schade aan de waterkering. De maatvoering van de grondankers ontbreekt in de vergunning, ik schat deze ca. 1 meter lang. Het Hoogheemraadschap van Rijnland moet dit alsnog beoordelen, maar zal hier zeker niet mee akkoord gaan. Het is dan ook beter om de tunnelkassen 4 meter (2 segmenten) korter te maken. De vergunning dient aangepast te worden.

Zienswijze op ontwerpverklaring van geen bedenkingen:

- Er is een bedenking die niet is meegenomen in de verklaring van de Gemeenteraad. De boerderij van Herenboeren valt onder het Activiteitenbesluit Agrarische Inrichting. Het geluid van stationair opgestelde apparatuur zoals ventilatoren en pompen mag 's nachts niet meer bedragen dan 35 dB(A) bij geluidsgevoelige objecten, in dit geval de woonboten aan het Spaarne. De afstand van de schuur tot aan de woonboten bedraagt slechts 195 meter. Op geen enkele wijze is er aangetoond dat er geen geluidsoverlast zal zijn. In de vergunning/bijlagen ontbreken gegevens en details van de ventilatoren en opgestelde apparatuur. Dit is een tekortkoming. Er dient aangetoond te worden dat de woonboten aan de oostzijde van het Spaarne geen geluidshinder zullen ondervinden met de vestiging van dit nieuwe bedrijf. Vergunning/bijlagen dienen aangepast/uitgebreid te worden.

