

Project: Huize van Leeuwen
Project nummer: L001
Opdrachtgever: Fam. van Leeuwen
Gemeente: Oost Gelre
Datum: 24 mei 2013



WOONFUNCTIE

GEbruIKSOPPERVLAK	m ²	VERBLIJFSGEBIED	m ²	VERBLIJFSRUIMTE	m ²
Begane grond:	74,36	Begane grond:	45,00	0.4	19,00
1ste Verdieping	57,00	1ste Verdieping	27,80	0.5	26,00
				1.3	7,80
				1.6	10,00
				1.7	10,00
Totaal:	131,36	Totaal:	72,80		
Toets 55% VG van GO		55,42% Voldoet!			

OVERIGE GEbruIKSFUNCTIE

Zolder	32,17	Zolder	16,00
--------	-------	--------	-------

VENTILATIE PER VR 0,7 dm ³ /s/m ² vloer				VENTILATIE PER VR 3,0 dm ³ /s/m ² vloer (SPUI)			
	m ²	Benodigd in dm ³	Aanwezig in dm ³	Verblijfsgebied	m ²	Benodigd in dm ³	Aanwezig in dm ³
0.4	19,00	13,30	14,00	0.4	19,00	57,00	197,00
0.5	26,00	18,20	21,00	0.5	26,00	78,00	407,00
1.3	7,80	5,46	7,00	1.3	7,80	23,40	180,00
1.6	10,00	7,00	14,00	1.6	10,00	30,00	93,00
1.7	10,00	7,00	14,00	1.7	10,00	30,00	93,00

DAGLICHTTOETREDING PER VERBLIJFSRUIMTE (EIS: MINIMAAL 0,5M²)

	m ²	benodigd in m ²	Ad in m ²	α in °	β in °	Cb vlgs. NEN 2057	Cu vlgs. NEN 2057	Ae = Ad*Cb*Cu
0.4	19,00	1,90						
C			2,48	20,00	5,10	0,80	1,00	1,98
		1,90					voldoet	1,98
0.5	26,00	2,60						
D			2,20	20,00	4,20	0,80	1,00	1,76
E			2,94	20,00	4,60	0,80	1,00	2,35
		2,60					voldoet	4,11
1.3	7,80	0,78						
G			0,64	20,00	26,90	0,76	1,00	0,49
G'			0,64	20,00	26,90	0,76	1,00	0,49
		0,78					voldoet	0,97
1.6	10,00	1,00						
H			0,64	20,00	26,90	0,76	1,00	0,00
K			1,36	20,00	26,90	0,76	1,00	1,03
		1,00					voldoet	1,03
1.7	10,00	1,00						
K'			1,36	20,00	26,90	0,76	1,00	1,03
L			0,64	20,00	26,90	0,76	1,00	0,00
		1,00					voldoet	1,03