

Baakman, Kim

Van: St&S-ingenieurs <mauriceniels@gmail.com> namens St&S-ingenieurs <info@stns-ingenieurs.nl>
Verzonden: vrijdag 21 juni 2013 15:22
Aan: Baakman, Kim
Onderwerp: Nieuwstad 9, Groenlo

Beste Kim,

Hierbij bevestig ik naar aanleiding van ons telefonisch contact (over de nieuwbouwwoning van de familie van Leeuwen) dat de ramen aan de linker- en rechtergevel (op de verdieping) 30 minuten brandwerend moeten worden uitgevoerd. In totaal gaat het over 3 kozijnen op de verdieping.

Bij vragen even contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

St&S ingenieurs
Maurice Stöteler

p/a het blik 57a
7141 TG Groenlo
0544 76 90 21
info@stns-ingenieurs.nl

St&S stelt de digitale gegevens ter beschikking. De bestanden zijn gecontroleerd op virussen, echter wordt de gebruiker geadviseerd om de verstrekte digitale gegevens bij ontvangst te controleren op virussen en bestandsgegevens. St&S stelt zich niet aansprakelijk voor, schade veroorzaakt door computervirussen, maatvoeringsfouten en/of verlies van bestandsgegevens door exporteren in andere systemen dan ArchiCAD (by Graphisoft), wijzigingen door derden. Dit bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk. Wanneer u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan onmiddellijk per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk ongevoegd gebruik en/of ongevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. U wordt erop gewezen dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn. St&S is niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in dit bericht noch voor mogelijke vertraging in de ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht. St&S staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomsten (door derden).