



**RENVOOI**

- = nooduitgang of uitgang (pijlrichting afstemmen op de betreffende situatie)
- = uitgang (pijlrichting afstemmen op de betreffende situatie)
- = bord aan buitenzijde nooduitgang "nooduitgang vrijhouden"
- = aanduiding t.b.v. aansluitpunt droge blusleiding, 200x150 mm
- = 60 min. brandwerend
- = 30 min. brandwerend
- = zelfsluitend
- = drukknop ontruimingsalarm
- = Bedieningspaneel ontruimingsalarm
- = drukknop deurontgrendeling
- = signaalgever ontruimingsalarm
- = signaalgever ontruimingsalarm: flitslamp
- = automatische rookmelder
- = handbrandblusapparaat
- = brandslanghaspel
- = noodverlichting
- = breekglas met sleutel
- = sleutelbuis / sleutelkuis
- = knopcilinder / panieksluiting / paniekslot
- = brandweerschakelaar
- = hoofdmeter elektra
- = hoofdmeter gas
- = hoofdmeter water
- = 30 / 60 = 30 / 60 min wbdbo

nood- en transparantverlichting conform NEN 1010, NEN 1838, NEN 6088 en NEN 3011  
 Opn.: deuren die zich in de vluchtroute bevinden, dienen zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen zoals sleutels e.d. geopend te kunnen worden.  
 (m.u.v. de hoofdtoegang(en))

nood- en transparantverlichting conform NEN 1010, NEN 1838, NEN 6088 en NEN 3011  
 ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575

De op tekening aangegeven symbolen voor noodverlichtingarmaturen en signaalgevers gelden als indicatie  
 Opn.: in de groepsruimten maximaal 25 personen  
 Het brandmeldpaneel toegankelijk voor alle gebruikers

Vloerpeil = 0 (een bouwlaag)  
 oppervlakte totaal BVO = 1743 m2

toegang brandweer

OPM.: MATEN IN HET WERK CONTROLEREN

	<b>BUGTER BOUWADVIES</b> RIJKSWEG WEST 81A 6842-BC ARNHEM TEL. 026 351 8770 EMAIL: BUGTER@PLANET.NL	WERK NO. : <b>804-9</b> <b>WHEM 30</b>
	project : <b>NI-JE VESTE</b> <b>WHEM 30 GROENLO</b>	
opdrachtgever : <b>SKPCPO DELTA ARNHEM</b>		
tekening : <b>PLATTEGROND</b> <b>Brandveiligheid</b>		
d.d. : 15-12-2014 gewijzigd :	getekend : F.B.	schaal : 1 : 100 formaat : A1 blad no. : <b>GBR-01</b>