



brandweer
toegang



RENVOOI

- = nooduitgang of uitgang (pijrichting afstemmen op de betreffende situatie)
- = uitgang (pijrichting afstemmen op de betreffende situatie)
- = bord aan buitenzijde nooduitgang "nooduitgang vrijhouden"
- = aanduiding t.b.v. aansluitpunt droge blusleiding, 200x150 mm
- = 60 min. brandwerend
- = 30 min. brandwerend
- = zelfsluitend
- = drukkноп ontruimingsalarm
- = Bedieningspaneel ontruimingsalarm
- = drukkноп deurontgrendeling
- = signaalgever ontruimingsalarm
- = signaalgever ontruimingsalarm: flitslamp
- = automatische rookmelder
- = handbrandblusapparaat
- = brandslanghaspel
- = noodverlichting
- = breekglas met sleutel
- = sleutelbuis / sleutelkuis
- = knopcyllinder / panieksluiting / paniekslot
- = brandweerschakelaar
- = hoofdmeter elektra
- = hoofdmeter gas
- = hoofdmeter water
- = 30 / 60 min wdobo

nood- en transparantverlichting conform NEN 1010, NEN 1838, NEN 6088 en NEN 3011
 Opm.: deuren die zich in de vluchtroute bevinden, dienen zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen zoals sleutels e.d. geopend te kunnen worden.
 (m.u.v. de hoofdtoegang(en))

nood- en transparantverlichting conform NEN 1010, NEN 1838, NEN 6088 en NEN 3011
 ontruimingsalarminstallatie conform NEN 2575

De op tekening aangegeven symbolen voor noodverlichtingarmaturen en signaalgevers gelden als indicatie

Opm.:
 in de groepruimten maximaal 30 personen
 Het brandmeldpaneel toegankelijk voor alle gebruikers

Vloerpeil = 0 (een bouwlaag)
 oppervlakte totaal BVO = 465 m²

OPM.: MATEN IN HET WERK CONTROLLEREN

	BUGTER BOUWADVIES RIJKSWEG WEST 81A 6842-BC ARNHEM TEL. 026 351 8770 EMAIL: BUGTER@PLANET.NL	WERK NO.: 804-3A KARE 66
	project: ST. WILLIBRODUSSCHOOL GYMZAAL K. DOORMANSTRAAT 66 GROENLO	
opdrachtgever: BKPCPO DELTA ARNHEM		
tekening: PLATTEGROND Brandveiligheid		
d.d.: 15-12-2014 gewijzigd:	getekend: F.B.	schaal: 1:100 formaat: A1 blad no.: GBR-01