

DAGLICHTTOETREDING

Werknummer : 7672
Werk : 24 Appartementen Cornelis Vlotlaan Zeist
Bestand : 7672-A-DL

Tekeningnr. : A-DL

	d.d. 6-11-2018
gew.	d.d.
gew.	d.d.
gew.	d.d.
gew.	d.d.

Werknummer : 7672
 Werk : 24 appartementen Cornelis Vlotlaan Zeist
 Datum : 6-11-2018
 Fase : Omgevingsvergunning
 Woningtype : **BNR 02 (01,03,04,05,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17)**

G.O. deel: 61,1 m²

	glasopp.	belemmeringshoek					equivalente daglicht opp.
	A _d	a	b	C _b	C _{ui}	=	A _{eq}
VR 1 : woonkamer/keuken							
zuidgevel	3,53 m ² °	20 °	60,1 °	0,48	1,00	=	1,69 m ²
							1,69 m ²

Minimum vereist Aeq VR1 : 0,50 m²
 Aanwezig Aeq : 1,69 m² voldoet

VR 2 : slaapkamer 1

zuidgevel	2,09 m ² °	22 °	28,6 °	0,74	1,00	=	1,55 m ²
							1,55 m ²

Minimum vereist Aeq VR3 : 0,50 m²
 Aanwezig Aeq : 1,55 m² voldoet

Oppervlakte verblijfsgebied 1	32,40 m ²	Krijtstreepmethode toegepast
Minimum vereist Aeq VG1	3,24 m ²	
Aanwezig Aeq	3,24 m ²	voldoet

VR 3 : slaapkamer 2

noordgevel	1,73 m ² °	21 °	63,9 °	0,41	1,00	=	0,71 m ²
							0,71 m ²

Minimum vereist Aeq VR3 : 0,50 m²
 Aanwezig Aeq : 0,71 m² voldoet

Oppervlakte verblijfsgebied 2	5,22 m ²	
Minimum vereist Aeq VG2	0,52 m ²	
Aanwezig Aeq	0,71 m ²	voldoet

Resumerend:

aanwezig totaal oppervlakte VG: **37,6 m²** voldoet 61,6 %
 totaal oppervlakte GO: 61,1 m²
 vereist 55% van het G.O.: 33,6 m²

Appartement BNR 2 voldoet

Daarmee is aangetoond dat BNR 01 t/m 05, BNR 07 t/m 11 en BNR 13 t/m 17 voldoet

Werknummer : 7672
 Werk : 24 appartementen Cornelis Vlotlaan Zeist
 Datum : 6-11-2018
 Fase : Omgevingsvergunning
 Woningtype : **BNR 06 (12,18)**

G.O. deel: 61,1 m²

	glasopp.	belemmeringshoek			equivalente daglicht opp.	
	A _d	a	b	C _b	C _{ui}	A _{eq}

VR 1 : woonkamer/keuken

zuidgevel 3,53 m² ° 20 ° 60,1 ° 0,48 1,00 = 1,69 m²
1,69 m²

Minimum vereist Aeq VR1 : 0,50 m²
 Aanwezig Aeq : 1,69 m² voldoet

VR 2 : slaapkamer 1

zuidgevel 2,09 m² ° 22 ° 28,6 ° 0,74 1,00 = 1,55 m²
1,55 m²

Minimum vereist Aeq VR3 : 0,50 m²
 Aanwezig Aeq : 1,55 m² voldoet

Oppervlakte verblijfsgebied 1	32,40 m ²	Krijtstreepmethode toegepast
Minimum vereist Aeq VG1	3,24 m ²	
Aanwezig Aeq	3,24 m ²	voldoet

VR 3 : slaapkamer 2

noordgevel 0,92 m² ° 37 ° 28,8 ° 0,62 1,00 = 0,57 m²
0,57 m²

Minimum vereist Aeq VR3 : 0,50 m²
 Aanwezig Aeq : 0,57 m² voldoet

Oppervlakte verblijfsgebied 2	5,22 m ²	
Minimum vereist Aeq VG2	0,52 m ²	
Aanwezig Aeq	0,57 m ²	voldoet

Resumerend:

aanwezig totaal oppervlakte VG: **37,6 m²** voldoet 61,6 %
 totaal oppervlakte GO: 61,1 m²
 vereist 55% van het G.O.: 33,6 m²

Appartement BNR 6 voldoet

Daarmee is aangetoond dat ook BNR 12 en 18 voldoen

Werknummer : 7672
 Werk : 24 appartementen Cornelis Vlotlaan Zeist
 Datum : 6-11-2018
 Fase : Omgevingsvergunning
 Woningtype : **BNR 19 (20,21,22,23)**

G.O. deel: 61,1 m²

	glasopp.		belemmeringshoek			equivalente daglicht opp.	
	A _d		a	b	C _b	C _{ui}	A _{eq}
VR 1 : woonkamer/keuken							
zuidgevel	3,48 m ² °		20 °	28,6 °	0,75	1,00 =	2,61 m ²
							2,61 m ²
Minimum vereist Aeq VR1	:	0,50 m ²					
Aanwezig Aeq	:	2,61 m ²		voldoet			
VR 2 : slaapkamer 1							
zuidgevel	2,09 m ² °		22 °	28,6 °	0,74	1,00 =	1,55 m ²
							1,55 m ²
Minimum vereist Aeq VR3	:	0,50 m ²					
Aanwezig Aeq	:	1,55 m ²		voldoet			
Oppervlakte verblijfsgebied 1		37,03 m ²					
Minimum vereist Aeq VG1	:	3,70 m ²					
Aanwezig Aeq	:	4,16 m ² voldoet					
VR 3 : slaapkamer 2							
noordgevel	1,73 m ² °		20 °	63,9 °	0,42	0,90 =	0,65 m ²
							0,65 m ²
Minimum vereist Aeq VR3	:	0,50 m ²					
Aanwezig Aeq	:	0,65 m ²		voldoet			
Oppervlakte verblijfsgebied 2		5,22 m ²					
Minimum vereist Aeq VG2	:	0,52 m ²					
Aanwezig Aeq	:	0,65 m ² voldoet					
Resumerend:							
aanwezig totaal oppervlakte VG:				42,3 m ²			voldoet 69,2 %
totaal oppervlakte GO:				61,1 m ²			
vereist 55% van het G.O.:				33,6 m ²			

Appartement BNR 19 voldoet

Daarmee is aangetoond dat BNR 20 t/m 23 voldoet

Werknummer : 7672
 Werk : 24 appartementen Cornelis Vlotlaan Zeist
 Datum : 6-11-2018
 Fase : Omgevingsvergunning
 Woningtype : **BNR 24**

G.O. deel: 61,1 m²

	glasopp.	belemmeringshoek					equivalente daglicht opp.
	A _d	a	b	C _b	C _{ui}	=	A _{eq}
VR 1 : woonkamer/keuken							
zuidgevel	3,48 m ² °	20 °	28,6 °	0,75	1,00	=	2,61 m ²
							2,61 m ²
Minimum vereist Aeq VR1	:	0,50 m ²					
Aanwezig Aeq	:	2,61 m ²	voldoet				

VR 2 : slaapkamer 1							
zuidgevel	2,09 m ² °	22 °	28,6 °	0,74	1,00	=	1,55 m ²
							1,55 m ²
Minimum vereist Aeq VR3	:	0,50 m ²					
Aanwezig Aeq	:	1,55 m ²	voldoet				

Oppervlakte verblijfsgebied 1	:	37,03 m ²	
Minimum vereist Aeq VG1	:	3,70 m ²	
Aanwezig Aeq	:	4,16 m ²	voldoet

VR 3 : slaapkamer 2							
noordgevel	0,92 m ² °	30 °	35,8 °	0,64	0,90	=	0,53 m ²
							0,53 m ²
Minimum vereist Aeq VR3	:	0,50 m ²					
Aanwezig Aeq	:	0,53 m ²	voldoet				

Oppervlakte verblijfsgebied 2	:	5,22 m ²	
Minimum vereist Aeq VG2	:	0,52 m ²	
Aanwezig Aeq	:	0,53 m ²	voldoet

Resumerend:

aanwezig totaal oppervlakte VG:	42,3 m ²	voldoet	69,2 %
totaal oppervlakte GO:	61,1 m ²		
vereist 55% van het G.O.:	33,6 m ²		

Appartement BNR 24 voldoet