

OV20190514 16-05-2019

Daglichtberekening

werknummer: 1092

werk: Uitbreiding bruggebouw Sterrenberg Zeist

datum: 9 mei 2019

Eisen equivalent daglichtoppervlakte (Ae)

type ruimte	min. eis	eenheid
verblijfsgebied (v.g.):	10%	van v.g.
verblijfsruimte (v.r.):	0,5	m2

Appartement type A

Niveau 0,1,2

nr.	ruimte	m2	daglichtopening	aantal	v.a. 0,6 m		opp.	Cb+u	Ae	totaal	eis	
					breedte	hoogte						
				st	m1	m1	m2	α β	m2	m2	m2	
* 01	woonkamer/keuken	34,0	voor vast	1	0,95	1,50	1,42	20 24	0,77	1,10		
			voor draai	1	0,85	1,40	1,19	20 24	0,77	0,92		
			voor balkon vast	1	1,00	1,76	1,76	20 60	0,49	0,86		
			voor balkon deur	1	0,65	1,64	1,06	20 60	0,49	0,52	3,40	
	verblijfsgebied 1	34,0								3,40	3,40	voldoet
* 02	slaapkamer 1	12,0	achter vast	1	0,95	1,50	1,42	20 61	0,46	0,66		
			achter draai	1	0,85	1,40	1,19	20 61	0,46	0,55	1,20	
	verblijfsgebied 2	12,0								1,20	1,20	voldoet
* 03	slaapkamer 2	7,6	achter vast	1	0,62	1,50	0,93	20 61	0,46	0,43		
			achter draai	1	0,52	1,40	0,73	20 61	0,46	0,34	0,76	
	verblijfsgebied 3	7,6								0,76	0,76	voldoet
	totaal verblijfsgebied	53,6										
	GO totaal	80,4										
	min. 55% van GO is VG	44,2	voldoet									
* 01	woonkamer/keuken	35,1	krijtstreep toegepast	1,13	m2							
* 02	slaapkamer 1	14,6	krijtstreep toegepast	2,58	m2							
* 03	slaapkamer 2	9,0	krijtstreep toegepast	1,37	m2							

Daglichtberekening

werknummer: 1092

werk: Uitbreiding bruggebouw Sterrenberg Zeist

datum: 9 mei 2019

Eisen equivalent daglichtoppervlakte (Ae)

type ruimte	min. eis	eenheid
verblijfsgebied (v.g.):	10%	van v.g.
verblijfsruimte (v.r.):	0,5	m2

Appartement type B

Niveau 1,2

nr.	ruimte	m2	daglichtopening	v.a. 0,6 m			opp.		Cb+u	Ae	totaal	eis
				aantal	breedte	hoogte	m2	α β				
* 01	woonkamer/keuken	34,0	voor vast	1	0,95	1,50	1,42	20 24	0,77	1,10	3,40	voldoet
			voor draai	1	0,85	1,40	1,19	20 24	0,77	0,92		
			voor balkon vast	1	1,00	1,76	1,76	20 60	0,49	0,86		
			voor balkon deur	1	0,65	1,64	1,06	20 60	0,49	0,52		
	verblijfsgebied 1	34,0								3,40	3,40	
* 02	slaapkamer 1	12,0	achter vast	1	0,95	1,50	1,42	20 61	0,46	0,66	1,20	voldoet
			achter draai	1	0,85	1,40	1,19	20 61	0,46	0,55		
	verblijfsgebied 2	12,0								1,20	1,20	voldoet
	totaal verblijfsgebied	46,0										
	GO totaal	80,4										
	min. 55% van GO is VG	44,2	voldoet									
* 01	woonkamer/keuken	35,1	krijtstreep toegepast	1,13	m2							
* 02	slaapkamer 1	14,6	krijtstreep toegepast	2,58	m2							

Daglichtberekening

werknummer: 1092

werk: Uitbreiding bruggebouw Sterrenberg Zeist

datum: 9 mei 2019

Eisen equivalent daglichtoppervlakte (Ae)

type ruimte	min. eis	eenheid
verblijfsgebied (v.g.):	10%	van v.g.
verblijfsruimte (v.r.):	0,5	m2

Appartement type C

Niveau 1,2

nr.	ruimte	m2	daglichtopening	aantal	v.a. 0,6 m		opp.		Cb+u	Ae	totaal	eis
					breedte	hoogte	m2	α β				
01	woonkamer/keuken	34,5	achter vast	1	0,95	1,50	1,42	20 24	0,77	1,10	3,78	voldoet
			achter draai	1	0,85	1,40	1,19	20 24	0,77	0,92		
			kop draai	1	0,88	1,40	1,23	20 24	0,77	0,95		
			voor balkon vast	1	1,00	1,76	1,76	20 69	0,29	0,51		
			voor balkon deur	1	0,65	1,64	1,06	20 69	0,29	0,31		
02	slaapkamer 1	13,6	achter vast	1	0,95	1,50	1,42	27 24	0,72	1,03	1,88	voldoet
			achter draai	1	0,85	1,40	1,19	27 24	0,72	0,86		
03	slaapkamer 2	9,0	achter vast	1	0,95	1,50	1,42	48 24	0,56	0,80	1,46	voldoet
			achter draai	1	0,85	1,40	1,19	48 24	0,56	0,67		
verblijfsgebied 1		48,1								7,12	4,81	voldoet
totaal verblijfsgebied		48,1										
GO totaal		80,6										
min. 55% van GO is VG		44,3	voldoet									

Type C Niveau 3 Als niveau 1,2 maar met minder belemmering bij balkon